



**Signaturforklaring**

- Brandsektionsadskillelse EI60 A2-s1,d0
- Brandcelleadskillelse eller sikring mod vinkelsmitte, som eksisterende eller EI60 for nyetablerede adskillelser
- Branddør mindst 34 mm massiv trædør, som godkendt fra opførelsestidspunktet eller seneste ombygning.
- ① Branddør EI2 30-C [BD-dør 30]
- ② Branddør EI2 30 [BD-dør 30 M]
- ④ Branddør EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60, selvluukkende]
- Trapperum
- R Manuel røgudluftningsåbning
- ABA ABA-udstyr. Ikke betjeningspanel.



**Note:**  
Bygningen er ABA-overvåget med centraludstyr placeret på Trippendalsvej 2.

**Generel note:**  
Tegningen med brandforhold er udarbejdet på baggrund af registreringer ved besigtigelse af eksisterende forhold og gennemgang af byggesagsarkiv. Tegningens formål er at fungere som grundlag for at kunne gennemføre drift, kontrol og vedligehold af bygningens eksisterende brandsikring. Langmach Ribe ApS har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende tegning ikke udført dokumenter eller lignende, som godkender de eksisterende registrerede forhold.

Bygningsejer: Albertslund Kommune	Sags nr.: 2023.xxx
Lokation: D - Gamle Landevej 25	Dato: 26.09.2024
Emne: BPLAN	Tegn. nr.:
Etag: E-1	BPLAN_E-1_00
Udsnit: 00	Rev. dato:
Udførende : RSJ	Kontrol: CSC
Godk.: -	Mål: 1 : 100