



- Signaturforklaring**
- Brandsektionsadskillelse EI60 A2-s1,d0, eller bygningsdel klasse EI 60 D-s2,d2 udført med mindst beklædningsklasse K<sub>2</sub> 60 A2-s1,d0
  - Brandcelleadskillelse eller sikring mod vinkelsmitte, som eksisterende eller EI60 for nyetablerede adskillelser
  - Brandmæssig adskillelse E30
  - Brandmæssig uklassificeret adskillelse
  - Branddør mindst 34 mm massiv trædør, som godkendt fra opførelsestidspunktet eller seneste ombygning.
  - 1 Branddør E<sub>2</sub> 30-C [BD-dør 30]
  - 2 Branddør E<sub>2</sub> 30 [BD-dør 30 M]
  - 5 Branddør E 30-C [F-dør 30, selvluukkende]
  - FLUGTVEJSGANG
  - Flugtvejspassage i lokale
  - Trapperum
  - Flugtvejsarmatur
  - Udgang (selvlysende flugtvejspiktogram)
  - Udgang (ikke skiltet)
  - Redningsåbning for brandredning
  - XX Masimal personbelastning for rummet
  - Dør med ABDL anlæg
  - Slangevinde
  - Brandtæppe
  - Håndildslukker
  - Ophængningssted for Ordensregler samt Brand- og evakueringsinstruks



Bygningsejer: Albertslund Kommune	Sags nr.: 2023.xxx
Lokation: D - Gamle Landevej 25	Dato: 26.09.2024
Emne: BPLAN Forslag til ændringer	BPLAN Forslag til ændringer_E0_00 2
Etage: E0	Rev. dato:
Udsnit: 00	Mål: 1 : 100
Udførende : RSJ	Kontrol: LVL
Godk.: -	