



- Signaturforklaring**
- Brandsektionsadskillelse EI60 A2-s1,d0, eller bygningsdel klasse EI 60 D-s2,d2 udført med mindst beklædningsklasse K6 A2-s1,d0
 - Brandcelleadskillelse eller sikring mod vinkelsmitte, som eksisterende eller EI60 for nyetablerede adskillelser
 - Brandmæssig adskillelse E30
 - Brandmæssig uklassificeret adskillelse
 - Branddør mindst 34 mm massiv trædør, som godkendt fra opførelsesstedspunktet eller seneste ombygning.
 - Branddør EI: 30-C [BD-dør 30]
 - Branddør EI: 30 [BD-dør 30 M]
 - Branddør E 30-C [F-dør 30, selvlukkende]
 - Flugtvejsgang
 - Flugtvejspassage i lokale
 - Trapperum
 - Flugtvejsarmatur
 - Udgang (selvlysende flugtvejspiktogram)
 - Udgang (ikke skiltet)
 - Redningsåbning for brandredning
 - Maksimal personbelastning for rummet
 - Dør med ABDL anlæg
 - Slangevinde
 - Brandtæppe
 - Håndildslukker
 - Ophængningssted for Ordensregler samt Brand- og evakueringsinstruks
 - Manuel røgudluftningsåbning i facaden
 - Mulighed for røgudluftning i tag

Note:
Bygningen er ABA-overvåget med centraludstyr placeret på Trippendalsvej 2.

Generel note:
Tegningen med brandforhold er udarbejdet på baggrund af registreringer ved besigtigelse af eksisterende forhold og gennemgang af byggesagsarkiv.
Tegningens formål er at fungere som grundlag for at kunne gennemføre drift, kontrol og vedligehold af bygningens eksisterende brandsikring.
Langmach Ribe ApS har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende tegning ikke udført dokumenter eller lignende, som godkender de eksisterende registrerede forhold.

Bygningsejer: Albertslund Kommune			Søgs nr.: 2023.xxx
Lokation:	D - Gamle Landevej 25	Dato:	26.09.2024
Emne:	BPLAN	Tegn. nr.:	
Etage:	E0	BPLAN_E0_00	
Udsnit:	00	Rev. dato:	
Udførende:	RSJ	Kontrol:	CSC
Godk.:	-	Mål:	1 : 100

