

Signaturforklaring

- Brandsektionsadskillelse EI60 A2-s1,d0
- Brandcelleadskillelse eller sikring mod vinkelsmitte, som eksisterende eller EI60 for nyetablerede adskillelser
- Branddør mindst 34 mm massiv trædør, som godkendt fra opførelsestidspunktet eller seneste ombygning.
- ① Branddør EI2 30-C [BD-dør 30]
- ② Branddør EI2 30 [BD-dør 30 M]
- ④ Branddør EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60, selvlukkende]
- Trapperum
- R Manuel røgudluftningsåbning
- ABA ABA-udstyr. Ikke betjeningspanel.


Note:
Bygningen er ABA-overvåget med centraludstyr placeret på Trippendalsvej 2.

Generel note:
Tegningen med brandforhold er udarbejdet på baggrund af registreringer ved besigtigelse af eksisterende forhold og gennemgang af byggesagsarkiv.
Tegningens formål er at fungere som grundlag for at kunne gennemføre drift, kontrol og vedligehold af bygningens eksisterende brandsikring.
Langmach Ribe ApS har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende tegning ikke udført dokumenter eller lignende, som godkender de eksisterende registrerede forhold.
Bygningsejer: Albertslund Kommune
Lokation: D - Gamle Landevej 25
Emne: BPLAN
Etage: E-1
Udsnit: 00
Udførende : RSJ Kontrol: CSC Godk.: -
Dato: 26.09.2024
Tegn. nr.: BPLAN_E-1_00
Rev. dato:
Mål: 1 : 100



Oversigtsplan udskiftning af vinduer og yderdøre - Hjerter To
Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund

Stueplan



Albertslund Kommune

Ejendom: Herstedøster Skole
Adresse: Trippendalsvej 2
Emne: Stueplan

Ejendom & Vedligehold BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Rådhuset, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund TLF: 43 68 67 50

MÅL: 1:250
DATO: 12.10.2021
SIGN.: LA GODK.:
BBR: 14111

SAGS NR.:
FILNAVN: T_A_01_14111_0_1_119.dwg
TEGN. NR.:
A.119