

# BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR DESIGN

Dokument id	24032_04_BTK_D	Sagsnavn	Eks. "Opførelse af lejligheder"
Dokument dato	2024.05.28	Sagsnr.	24032

Egenkontrol			Uafhængig kontrol	
Dato	Navn	Dokumenter	Dato	Navn
2024.05.28	Merete Katrine Hygum (MEHY)	START	2024.05.28	Thomas Friis Waltersdorff (TFW)

ID	Kontrolgenstand	Kontrolniv.	Kontroltype	Brandteknisk kontrol
START	Starterklæring inkl. Dokumentation	MAX	Uafhængig kontrollant	24032_04D_START

## Beskrivelse af kontrolarbejdet

Denne Brandtekniske Kontrol er en del af projektets samlede kontrol for design, projektering og udførelse. Således skal kontrol af dokumentet udføres i overensstemmelse med den brandtekniske kontrol.

Kontrollen udføres i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, og Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold. Ved projektovertagelse, hvor det ikke er muligt at udarbejde en erklæring, foretages der en MAX kontrol af den brandtekniske dokumentation, der overdrages, iht. BR18 § 551 stk. 3.

Der henvises til dokumentet 04\_BTK for generel info.

BRANDTEKNISK KONTROL FOR DESIGN					
Brandteknisk kontrolplan for Starterklæring inkl. Dokumentation					
Sagsnavn Eks. "Opførelse af lejligheder"			Kontrolniveau MAX		
Sagsnummer 24032			Udarbejdet af Merete Katrine Hygum (MEHY)		
Kontrolplan id 24032_04D_START			Kontrolleret af Thomas Friis Waltersdorff (TFW)		
Kontrolgenstand Starterklæring inkl. Dokumentation			Egenkontrol dato 2024.05.28		
Kontroltype Uafhængig kontrollant			Kontrol dato 2024.05.28		

Nr.	Kontrolpunkt	Grundlag for kontrol	Dokumentationsform	Godkendelseskriterier	Besvarelse
Starterklæring					
1	Starterklæring inkl. indplac. i AVK, BK, RK, IF	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Svarer starterklærings indplacering til dokumentationen?	OK
2	Datoer, sidehoved og underskrifter	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Stemmer datoer, sidehoveder og underskrifter overens med projekt, stade og versioner?	OK
3	Certificeret brandrådgivers virke	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der redegjort for den certificeredes planlagte virke ift. model A/B/C?	OK
4	Projektets parter	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der redegjort for projektets parter?	OK
5	Dokumentoversigt	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der udarbejdet en dokumentoversigt iht. projektets omfang og stadie?	OK
1. Dokumentation for brandklasse					
6	Lovgivning	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er informationerne om lovgivning korrekt og opdateret?	OK
7	Projektbeskrivelse	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der lavet en projektbeskrivelse for projektet?	OK
8	Tegninger	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet omkring tegninger og lavet ordnet brandplaner som angiver brandmæssige inddeling, samt flugtveje?	OK
9	Placering	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er placering/adresse for projekt beskrevet?	OK
10	Afgrænsning	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er projektet tilstrækkeligt afgrænset, ift. opgaven?	OK
11	Forudsætninger	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er projektets forudsætninger tilstrækkeligt oplistet? Er der trukket en BBR-meddelelse for matriklen?	OK
12	Grundlag	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er projektets grundlag tilstrækkeligt dækkende?	OK
13	Bygningsafsnit	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der for projektet taget stilling til bygningsafsnit opdeling?	OK
14	Anvendelseskategori	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er den korrekte anvendelseskategori blevet valgt?	OK
15	Industri- og lagerklasse (ILK)	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er den korrekte ILK-klasse blevet valgt?	IKKE RELEVANT
16	Risikoklasse	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er den korrekte risikoklasse valgt?	OK
17	Brandklasse	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er den korrekte brandklasse valgt?	OK
18	Fravigelser	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der fravigelser i projektet? Er evt. fravigelser tilstrækkelig beskrevet? Er evt. fravigelser korrekt dokumenteret iht. kap. 1 og kap. 8?	OK
2. Evakuering					
19	Evakuering	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er de evakueringsmæssige forhold for bygningen iht. det valgte bilags kap. 2?	OK*
3. Bærende konstruktioner					
20	Bærende konstruktioners brandmodstandsevne	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der for projektet beskrevet overordnede krav til de bærende konstruktioner?	OK*
4. Antændelse, Brand- og røgspredning					
21	Antændelse, brand- og røgspredning	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet hvordan bygningen opdeles i brandmæssige enheder?	OK
22	Afstande	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der i granskningen taget stilling til afstande til skel og andre bygninger på egen grund?	OK
23	Brandsmitte	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der for projektet vurderet på sikring mod brandsmitte for projektet?	OK
5. Dokumentation for indsatstaktiske forhold					

24	Dokumentation for ITT/ITUT	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der taget stilling til ITT eller ITUT?	OK
25	Dokumentation for ITUT forhold	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Ved fravigelse på ITT forhold, er der redegjort for ITUT forhold?	IKKE RELEVANT
26	Adgangs- og tilkørselsveje	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet forhold omkring adgangsveje og tilkørselsveje til bygningen?	OK
27	Brandredningsarealer	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der taget højde for redningsberedskabets brandredningsarealer i projektet?	OK
28	Adgang til bygningen	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet forhold omkring adgang til bygningen?	OK
29	Indsats i bygningen	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet forhold omkring indsats i bygningen, herunder primære indsatsveje og slangeveje?	OK
30	Adgang til de brandtekniske installationer	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet forhold omkring adgang til og betjening af brandtekniske installationer, hvis disse er krævet i projektet?	OK
31	Skilte	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet forhold omkring skiltning ift. redningsberedskabets indsats?	OK
32	Røgudluftning - Primære	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet hvordan de primære indsatsveje røgudluftes?	OK
33	Røgudluftning - Bygning	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der beskrevet hvordan bygningen røgudluftes?	OK
34	Solceller	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der for projektet redegjort for solceller?	IKKE RELEVANT
<b>6. Brandtekniske installationer</b>					
35	Brandtekniske installationer	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er der projekteret med de nødvendige brandtekniske installationer for bygningen iht. det valgte bilags kap. 2, kap 3 og kap. 4?	OK
<b>Generelt</b>					
36	Generel kontrol og udseende	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er dokumentet udført så det ser professionelt ud?	OK
37	Dokumentkontrol	Starterklæring + dokumentation	OK / IKKE OK	Er skemaet tilpasset til den certificeredes virke ift. model A/B/C?	OK
38	Brandteknisk kontrol - Design	BTK-D	OK / IKKE OK	Er BTK-D tilpasset det aktuelle projekt ift. projektets stade og omfang?	OK
<b>Bemærkninger til kontrol</b>					
19	Flugtvej opad er typisk 'no go' // Tekst i kap. 2 henviste til vandret evakuering til kontor i stueplan - MEHY // OK - TFW				
20	ingen funktionskrav i START // Fjernet fra dokumentet - MEHY // OK - TFW				