


3D ISOMETRI Situationsplan (Ikke målfast)

FORELØBIGT TRYK
360 Brandrådgivning forbeholder sig
retten til ændringer.



SIGNATUR

- Blitz
- Brandredningsareal, bærbar stige (min. 5x5 m)
- Redningsberedskabets nøgleboks
- Redningsberedskabets primære indtrængningsveje
- Redningsberedskabets tilkørselsvej (min. 3 m bred)
- Redningsberedskabets udstigningsareal (1,5 m på hver side x 12 m)
- Skiltning for brandvej
- Centraludstyr ABA-anlæg
- Centraludstyr AVS-anlæg

Tonsbakken 14A, Skovlunde

Emne: Situationsplan

Tegning: 24032_03_PLAN_00_Situationsplan

Sags nr.: 24032

Udførende: MEHY

Kontrollerende: TFW

Mål: 1:500

Dato: 2024.06.06

Note: Tegning må ikke anvendes til at bygge efter