



**FORELØBIGT TRYK**  
360 Brandrådgivning forbeholder sig  
retten til ændringer.

SIGNATUR

- Afgrænset område
- Brandcelleadskillelse: EI 60
- Brandkamserstatning: REI 60
- Brandsektionsadskillelse: EI 60 / A2-s1,d0
- Brandvæg: REI 120 / A2 -s1, d0
- Vinkelsmittesikring EI 60
- 1 Dørtype 1: EI2 30-C
- 2 Dørtype 2: EI2 30
- 3 Dørtype 3: EI2 60-C
- 9 Dørtype 9: EI2 30-C Brandskydeport
- RU Aktiveringstryk for røgudluftning
- ABA Centraludstyr ABA-anlæg
- AVS Centraludstyr AVS-anlæg
- ⊗ Dør med ABDL anlæg
- ➔ Flugtvejsretning (ikke skiltet)
- ⊗ Kulsyreslukker

Personbelastning højst 150 personer

Tonsbakken 14A, Skovlunde

Emne: Stueplan

Tegning: 24032\_03\_PLAN\_01\_Stueplan

Sags nr.: 24032

Udførende: MEHY

Kontrollerende: TFW

Mål: 1:200

Dato: 2024.06.06

Note: Tegning må ikke anvendes til at bygge efter